


LEGENDA SITUACE

- stávající
- BUDOVY - ZÁMĚŘENÉ
 - PLŮTY A OPEŘNÉ ŽEBŘICE - ZÁMĚŘENÉ
 - PŮLPROSTOROVÁ CESTA - ZÁMĚŘENÉ
 - KATASTRÁLNÍ HRANICE
 - VÝKONNÉ
 - VODOVODNÉ CHŘABÍČKA
 - ROZHRANÍ PŮDCH
 - NAZEMNÍ KABEL NN
 - ZEMNÍ KABEL NN
 - PLYNOVODY PODZEMNÍ
 - TELEFON PODZEMNÍ
 - VODOVODY POZEMNÍ
 - BETONOVÝ SLOUP - JB
 - PŘEPOJOVÁ ŠACHTA
 - ROZPOJOVACÍ ŠACHTA
 - STROM OVOČNÝ
 - VĚTRNÉ OKRŮŽENÍ
 - ŠACHTA
 - KAMAL
- Nové
- ZEMNÍ KABEL NN
 - PŘEPOJOVÁ ŠACHTA
 - ZEMNÍ PÁSEK FAZN. 10 450


PROSTOROVÉ USPORÁDÁNÍ SÍTI TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DLE ČSN 73 6005



PŘI STAVBĚ

DOJDE: ke střešnímu zářezání v místě, kde se kabely přikládají ke stěně s ochranným zábranním v místě CETNÍ a.s. s instalačním štítkem

LEGENDA PRO REZY:



ZHOTOVITEL STAVBY BUDE PŘI JEJÍ VYTVÁŘĚNÍ RESPEKTOVAT PODMÍNKY VLASTNÍKU JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ A DOTYČNÝCH NEMOVITOSTÍ UVEDENÉ VE VYJÁDŘENÍCH ČI STANOVISKÁCH TĚCHTO SUBJEKTŮ. ZÁKRESLENÍ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ JE POUZÉ INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKONOVÝCH PRACÍ ZAJIŠTĚTE VYTVÝZENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ, SOUBĚH A KRÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDOVÍ RESPEKTOVAT ČSN 73 6005. PRO PRÁCI PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZÁŘÍZENÍ DĚL V OCHRANNÝCH PÁSMĚCH JE TŘEBA ZAJIŠTIT SOUHLASÍ VLASTNÍKŮ ČI PROVOZOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ZÁŘÍZENÍ. Starobloh zajišťuje ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 459/2000 Sb., příslušným ČSN, PNE a příslušným podnikatelským aktem, který bádám stavební činnosti ani jejím následkům nebrzdí a jeho podrobnosti. (Hlasní síťových kabelů dle ČSN 33 2006-5-52)

Stavba bude akceptovat podmínky stávajícího ČSN EN 50423-1 (ČSN 33 3301)

El. stavba podle ČSN 33 3320
 Územní podla ČSN 33 2006-5-54
 Napětí soustavy 3FN PE AC 50Hz 400/230V
 Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332006-4-1
 a PNE 33 0000-1 automatickým odpojením od zářez.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	K. Turek	K. Turek	2.11.2016	INVESTOR	ČEZ Distribuce, s.r.o.
VYPRACOVÁVATEL	Ing. V. Filipov	Ing. V. Filipov	DOŘ	FORMÁT	A3
KRESLIL	K. Turek	K. Turek	ČÍSLO STAVBY	ČÍSLO ZAKÁZKY	170207
KONTROLOVAL	K. Turek	K. Turek	ČÍSLO STAVBY	MĚŘÍTKO	1:200
AKCE: Připojení pozemku k distribuční síti ČEZ Distribuce, s.r.o.			ČÍSLO VÝKRESU		
KATEŘINICE U N. J., p.č.740/14, Bobja, Vedení NN			PŘEDPROJEKT		
OBJEKT: Elektrické vedení NN					
OBSAH:					
situace montáže					

ARPEX
 M O R A V A
 IČ: 26809559
 Tešlová 873/2
 702 00 Ostrovo-Přivoz